



Lovens, commune. Zones S de protection des captages de "La Brilla"; approbation du plan et du règlement

vu:

La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), notamment l'article 20 LEaux;

L'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux);

L'ordonnance fédérale du 1^{er} juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL);

L'ordonnance fédérale du 23 juin 1999 sur l'homologation des produits phytosanitaires (ordonnance sur les produits phytosanitaires);

L'ordonnance fédérale du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst) ainsi que ses annexes 4.3 et 4.5, modifiées le 28 octobre 1998 et le 31 mars 1999;

La loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution;

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);

L'accord préalable du Conseil d'Etat du 1^{er} février 2000;

Le dossier,

considérant:

I. PROCEDURE

La commune de Lovens a mis à l'enquête publique pendant 30 jours, par avis paru dans la Feuille officielle n° 48 du 2 décembre 1994, le plan et le règlement des zones S (SI, SII et SIII) de protection des captages de "La Brilla".

La mise à l'enquête publique a suscité une opposition, qui a été retirée.

II. CONDITIONS D'APPROBATION

- *Produits phytosanitaires en zone SII de protection des eaux souterraines (ci-après: zone SII)*

L'utilisation des produits phytosanitaires en zone SII est notamment régie par l'annexe 4.3 de l'Osubst. Cette annexe a été modifiée par l'ordonnance fédérale sur les produits phytosanitaires, entrée en vigueur le 1^{er} août 1999. Les chiffres 3 et 4 de l'annexe 4.3 de l'Osubst disposent, en résumé, ce qui suit:

- L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est chargé d'établir une liste des produits phytosanitaires dont l'utilisation est interdite en zone SII.
- Cette nouvelle liste sera applicable dès le 31 décembre 2000.

Ainsi, la liste des produits phytosanitaires dont l'utilisation est interdite en zone SII, selon le règlement de la commune de Lovens, reste valable jusqu'au 31 décembre 2000. Après cette date, la nouvelle liste de l'OFAG sera d'office applicable et intégrée au règlement communal.

- *Boues d'épuration et engrais de ferme liquides en zone SII*

L'utilisation des boues d'épuration et des engrais de ferme liquides en zone SII est régie par l'annexe 4.5 de l'Osubst. Cette annexe a été modifiée par l'ordonnance du 1^{er} juillet 1998 sur la protection des eaux contre la pollution (OEaux), entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1999. Désormais, le chiffre 33 al. 2 de l'annexe 4.5 de l'Osubst interdit l'utilisation des boues d'épuration et des engrais de ferme liquides dans la zone SII. Toutefois, si la qualité du sol est telle qu'aucun germe pathogène ne peut parvenir dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle, le canton peut autoriser jusqu'à trois épandages de 20 m³ par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés.

Dans son préavis du 5 janvier 2000, l'Office de la protection de l'environnement (OPEN) a examiné si une dérogation à l'interdiction de l'épandage des boues d'épuration et des engrais de ferme liquides pouvait être accordée aux conditions mentionnées ci-dessus.

Au terme de son analyse, l'OPEN a constaté ce qui suit:

"L'eau est captée soit dans la molasse (par forages subhorizontaux), soit dans la moraine ou des sables d'altérations de la molasse (par drains captants).

Les captages se trouvent en zone forestière, une grande partie de la zone SII est également en forêt. Pour la partie de la zone SII qui se trouve en zone agricole, l'eau est captée en profondeur et bien protégée par les couches de couverture. De plus, l'essai de traçage négatif montre que cette couverture molassique est suffisamment imperméable pour éviter des arrivées directes de l'eau infiltrée aux captages".

Compte tenu de ce qui précède, la dérogation à l'interdiction de l'épandage des boues d'épuration et des engrais de ferme liquides en zone SII est accordée. Sont autorisés trois épandages au maximum, à des intervalles suffisamment espacés, de 20 m³ par hectare et

par période de végétation. En revanche, l'utilisation des boues d'épuration non-hygiénisées demeure interdite (en zones SI, SII et SIII).

III. PUBLICATION

La présente décision d'approbation doit faire l'objet d'une publication par le conseil communal dans le Bulletin communal ou dans la Feuille officielle dans un délai de 30 jours (art. 10 RELATeC).


décide:

1. Le plan et le règlement des zones S de protection des captages de "La Brilla", adoptés par le Conseil communal de Lovens le 24 novembre 1998, sont approuvés, avec les conditions mentionnées au considérant II de la présente décision.
2. Ils entrent en vigueur dès leur approbation.
3. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans un délai de 30 jours dès sa communication.
4. Communication:

à l'Office de la protection de l'environnement, avec le dossier, à charge pour lui de transmettre cette décision:

- à la commune de Lovens (décision originale, avec le dossier);
- au Laboratoire cantonal;
- à la Préfecture de la Sarine.

LE CONSEILLER D'ETAT, DIRECTEUR



C. Lässer

Fribourg, le 2 février 2000

COMMUNE DE LOVENS /FR

REGLEMENT POUR LES ZONES DE PROTECTION "S"
DES CAPTAGES COMMUNAUX :
LA BRILLA

OFFICE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (OPEN)

Fribourg, août 1994

REGLEMENT POUR LES ZONES DE PROTECTION "S"

BASES JURIDIQUES.

- Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux).
- Ordonnance générale du Conseil fédéral sur la protection des eaux, du 19 juin 1972 (OGPEP), et modification du 6 novembre 1974.
- Ordonnance du Conseil fédéral sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer, du 28 septembre 1981 (OPEL).
- Loi cantonale d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LAPE).
- Arrêté du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux.

Art. 1

CHAMP D'APPLICATION.

La zone de protection des eaux souterraines "S" est subdivisée en :

- Zone SI (zone de captage),
- Zone SII (zone de protection rapprochée),
- Zone SIII (zone de protection éloignée),

selon le plan des zones de protection des eaux souterraines.

Art. 2

PRESCRIPTION D'UTILISATION.

Les prescriptions d'utilisation suivantes sont applicables à l'intérieur de la zone de protection.

Explication des signes :

- + autorisé
- interdit

b Les activités et installations en cause peuvent généralement être autorisées. Toutefois, les charges et conditions fixées par les autorités de protection des eaux doivent être respectées et, dans certains cas, l'interdiction doit être prononcée.

Le Service des eaux et les propriétaires de captages de sources ou d'eau souterraine sont tenus de communiquer les prescriptions d'utilisation aux propriétaires de biens-fonds situés en zone de protection et de leur notifier les éventuelles dispositions complémentaires (ex. nouvelles interdictions portant sur des produits phytosanitaires).

Ils doivent par ailleurs :

- exercer une surveillance sur l'observation des prescriptions en vigueur;

- vérifier périodiquement si les installations à risques, telles que les plates-formes à fumier, les fosses à lisier, les silos à fourrage vert, les citernes d'huiles minérales, les dépôts de solvants ou les dépôts de produits phytosanitaires, sont bien entretenues, afin qu'elles ne puissent polluer les eaux.

Les notes font partie intégrante des prescriptions d'utilisation.

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

	SI	Zone SII	SIII
A. <u>UTILISATION AGRICOLE ET SYLVICOLE.</u>			
a. <u>Utilisation du sol.</u>			
Culture herbagère	+	+	+
Pacage	b	+	+
Terres ouvertes (grandes cultures)	-	+	+
Cultures intensives telles que jardin familial, arboriculture, viticulture et culture maraîchère	-	B2	+
Pépinières avec arbres en containers et analogues	-	-	b
Forêt	+	+	+
b. <u>Fumure.</u>			
Epandage d'engrais de ferme	-	+1,2	+2
Epandage de boue d'épuration hygiénisée	-	+1,2	+2
Epandage de compost hygiénisé	-	+1,2	+2
Epandage de boue d'épuration non hygiénisée	-	-	-
Epandage de compost non hygiénisé	-	-	-
Epandage d'engrais du commerce	-	+2	+2
Dans les pépinières forestières	-	-	+
Fumures par injection (au pal injecteur)	-	-	-
c. <u>Produits pour le traitement des plantes.</u> (produits phytosanitaires, herbicides et régulateurs de croissance).			
Utilisation de produits pour le traitement des plantes	-	+2	+2
Utilisation de produits pour la protection des plantes dans la sylviculture	-	+2	+2
Traitement de bois d'oeuvre entreposé au moyen de produits phytosanitaires	-	-	+2

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

	SI	Zone SII	SIII
Autres produits	-	-	-
Utilisation de produits phytosanitaires et d'herbicides dans des pépinières forestières	-	-	+2
Préparation de bouillies de produits pour le traitement des plantes et d'autres substances chimiques auxiliai- res ainsi qu'élimination de restes de bouillies et nettoyage des instruments	-	-	+2
d. <u>Produits pour la conservation du bois.</u>	-	-	+2
e. <u>Irrigation.</u>			
Utilisation d'eaux superficielles	-	+	+
Utilisation d'eaux usées domestiques, artisanales, industrielles	-	-	-
f. <u>Divers.</u>			
Dépôt de fumier sur terrain naturel (durée limitée)	-	-	-
B. <u>PLACES DE SPORTS ET DE SEJOUR.</u>			
Places vertes et places sur terrain dur	-	+1	+1
Places de camping	-	-	-
Places pour caravanes et mobile-homes	-	-	-
Application de produits chimiques pour le traitement des plantes	-	b3	b3

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

SI Zone
SII SIII

C. CONSTRUCTIONS.

(pour autant qu'elles ne soient pas
mentionnées dans les groupes spéciaux)

En général	-	-	-
Sont autorisés :			
- Constructions ne produisant pas d'eaux usées et dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé de substances pouvant polluer les eaux souterraines	-	b	+
- Constructions produisant des eaux usées mais dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni transporté, ni entreposé d'autres pro- duits pouvant altérer les eaux souter- raines; les produits pétroliers destinés au chauffage des propres locaux sont autorisés	-	-	+
- Silos à fourrage vert	-	-	+
- Injections, parois d'étanchéité	-	-	-
- Pilotage par battage ou forage	-	-	b4

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

	SI	Zone SII	SIII
D. <u>INSTALLATIONS POUR EAUX USEES.</u>			
En général	-	-	-
sont autorisés :			
- Conduites pour eaux usées provenant de constructions selon lettre c	-	-5	b
Fosses à purin, conduites à purin, citernes aériennes à purin	-	-	b
- Conduites pour eaux de refroidissement, eaux de toits, etc.	-	b	+
- Puits d'infiltration pour eaux de refroidissement et eaux de pompes à chaleur	-	-	-
- Puits d'infiltration pour eaux de toits	-	b	+
- Puits d'infiltration pour eau de places	-	-	-
- Infiltration diffuse d'eau de surface	-	-	b
E. <u>INSTALLATIONS SERVANT AU TRAFIC.</u>			
En général	-	-	-
sont autorisés :			
- Routes	-	-5,6,8	+6
- Routes et chemins de campagne ou forestiers	b11	+7,8	+
- Voies ferrées	-	-2,5	+2
- Tunnels, passages sous voie, tranchées	-	-	+
- Utilisation d'herbicides	-	-	b

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

	SI	Zone SII	SIII
--	----	-------------	------

F. PLACES DE PARC POUR AUTOMOBILES.

En général	-	-	-
------------	---	---	---

sont autorisés :

- Places de parc et aires de stationnement sans raccordement d'eau	-	-	+
--	---	---	---

- Places non artisanales avec raccordement d'eau (places d'accès aux garages privés etc.). Garages et hangars agricoles	-	-	+
---	---	---	---

G. INSTALLATIONS AVEC LIQUIDES POUVANT ALTERER LES EAUX.

En général	-	-	-
------------	---	---	---

sont autorisés, pour autant que des mesures de protection garantissent la détection facile ou la rétention des fuites de liquides :

- Réservoirs non enterrés pour liquides de classe 2, servant exclusivement au traitement de l'eau, et les conduites non enterrées et stations de dépôtage y relatives	+	+	+
---	---	---	---

- Récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 l par ouvrage de protection	-	-	+
--	---	---	---

- Réservoirs non enterrés d'un volume utile ne dépassant pas 30'000 l par ouvrage de protection, et les conduites non enterrées et les stations de dépôtage y relatives	-	-	+9
---	---	---	----

- Installations d'exploitation avec des liquides de la classe 1 jusqu'à 450 l et de classe 2 jusqu'à 2'000 l	-	-	+
--	---	---	---

- Remplacement d'autres installations existantes	-10	-10	-10
--	-----	-----	-----

+ autorisé / - interdit / b soumis à autorisation

	SI	Zone SII	SIII
- Pompes à chaleur	-	-	b
- Sondes prélevant la chaleur au sol	-	-	b
H. <u>PLACES DE TRANSVASEMENT ET CONDUITES DE TRANSPORT POUR COMBUSTIBLES ET CARBURANTS LIQUIDES ET GAZEUX.</u>			
En général	-	-	-
sont autorisés :			
- Conduites de transport pour combustibles et carburants gazeux	-	-	+
J. <u>ENTREPOTS DE MATERIEL, DECHARGES, PLACES D'EQUARRISSAGE, CIMETIERES.</u>			
En général	-	-	-
sont autorisés :			
- Entrepôts de matériaux solides non solubles	-	b	+
K. <u>EXPLOITATION DE MATERIAUX (GRAVIERES, SABLIERES, MARNIERES, CARRIERES).</u>			
En général	-	-	-

Notes.

1.1.

Pour les cultures (terres ouvertes), les épandages de purin ou de lisier sont limités à 30 m³ par hectare, par application. Pour la prairie, les apports de purin ou de lisier sont limités à 25 m³ par hectare, pour chaque utilisation (fauche ou pâture). Ainsi, une prairie fauchée quatre fois par année recevra au maximum 100 m³ par hectare. Le fumier sera épandu en apports ne dépassant pas au total 40 tonnes par hectare et par an.

1.2.

Le purin et le fumier doivent être répartis régulièrement. L'épandage par tuyaux doit être effectué avec le plus grand soin. On évitera l'accumulation de purin dans les dépressions du sol. Le fumier doit être éparpillé, si possible au moyen d'une épandeuse.

1.3.

Lors de l'épandage, le sol ne doit être ni gelé, ni couvert de neige, ni gorgé d'eau. Par conséquent, les épandages pendant ou après les fortes pluies, ainsi que pendant ou immédiatement après la fonte des neiges sont interdits.

1.4.

Les terres en jachère, c'est-à-dire sans couverture végétale, ne doivent pas recevoir d'engrais, sauf si elles sont immédiatement après mises en culture ou ensemencées.

1.5.

Pour les places vertes et places en dur : les restrictions relatives à la période d'application et au dosage des engrais sont aussi applicables.

2.

En vertu de la législation sur la protection des eaux, chacun est tenu de s'employer à empêcher toute pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines.

Cette législation interdit d'introduire ou de déposer directement ou indirectement dans les eaux toute matière solide, liquide ou gazeuse qui serait de nature à les polluer et elle interdit également de déposer ces matières hors des eaux ou de les laisser s'infiltrer dans le sous-sol (art. 6 de la loi fédérale sur la protection des eaux).

C'est la raison pour laquelle les substances autorisées pour l'exploitation doivent être utilisées avec soin et avec mesure. Les limitations prescrites pour chaque produit doivent être respectées. De plus, les directives et les recommandations des offices fédéraux compétents doivent être observées (voir liste en annexe).

Des CULTURES INTENSIVES peuvent être admises à certaines conditions. Pour ces questions, ainsi que pour des problèmes de fumure et de traitement des plantes, il convient de prendre contact avec les personnes compétentes des écoles d'agriculture, avec les Services d'alimentation en eau et avec l'OPEN.

La liste des produits pour le traitement des plantes qui sont interdits fait partie de ce règlement. Cette liste est mise à jour lors de chaque réédition de la liste fédérale des produits phytosanitaires. Les compléments sont communiqués aux agriculteurs par "la presse agricole AGRI-HEBDO et la feuille officielle". Le Service phytosanitaire cantonal (à la station de production végétale de Grangeneuve) se tient à la disposition des agriculteurs pour les conseiller sur le choix des produits de remplacement (voir page 14 "Produits interdits dans les zones "S").

Au printemps 1987 ont été édictées à l'échelle fédérale les prescriptions suivantes concernant l'utilisation de produits à base d'atrazine et de simazine :

Agriculture : L'atrazine pouvait être utilisée jusqu'à présent dans la culture du maïs à raison de 5 kg au maximum de substance active par ha (application de printemps ou application fractionnée printemps/automne) pour lutter contre le chiendent rampant. En vertu des nouvelles prescriptions, ce produit ne pourra plus être épandu qu'une seule fois par an et pas plus tard que le 30 juin, en quantité de 1.5 kg/ha au maximum par année. L'utilisation de l'atrazine dans la viticulture (2-5 kg/ha) et dans les cultures d'asperges (1-2 kg/ha) autorisée jusqu'à présent, a été interdite.

Les épandages de simazine ont été réduits à 1.5-2.5 kg/ha au maximum dans l'arboriculture fruitière et la viticulture (au lieu de 5 kg/ha), à 1-2.5 kg/ha au maximum dans les cultures d'asperges (au lieu de 5 kg/ha) et 1-1.5 kg/ha au maximum dans les cultures de maïs (au lieu de 5 kg/ha). Ces épandages ne sont autorisés qu'au printemps et seulement jusqu'au 30 juin au plus tard.

Installations ferrovières : D'entente avec l'Office fédéral de la protection de l'environnement, l'Office fédéral des transports a interdit l'utilisation d'herbicides à base d'atrazine et simazine dans les zones de protection SI, SII et SIII. Dans certaines conditions (voir directives du 19.1.1989), l'utilisation du produit Roundup est autorisée dans les zones SII et SIII. Dans la zone SI, le traitement des plantes au moyen de produits chimiques est interdit.

Autres utilisations : Depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1986, de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement, les produits pour le traitement des plantes font en outre l'objet de diverses interdictions générales d'utilisation, par exemple dans les zones de captage des eaux souterraines, en forêt et à la lisière des forêts, sur les routes communales et au bord de celles-ci, dans les eaux de surface et sur les berges, sur les talus des routes et des voies ferrées, sur les toits, les terrasses et les emplacements servant à l'entreposage.

Quiconque a l'intention de traiter du bois entreposé en zone SIII avec des produits pour la conservation du bois, prendra toutes les mesures de construction nécessaires contre l'infiltration et la dispersion du produit.

Par ailleurs, les directives et les recommandations des instances fédérales doivent être respectées (voir liste en annexe).

3. Pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes, la note 2 est applicable par analogie.

Des herbicides totaux, c'est-à-dire des substances à spectre d'activité extrêmement large, ne doivent être appliqués qu'avec la plus grande parcimonie.

4. Le nombre de pilotis doit être limité au minimum exigé par la statique.

5. Des exceptions peuvent être accordées par les autorités compétentes en matière de protection des eaux si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'éviter la zone de protection rapprochée ou si cela provoque des dépenses supplémentaires disproportionnées. Des mesures particulières de protection doivent être prises.

6. Les directives du Département fédéral de l'intérieur concernant les mesures de protection des eaux lors de la construction de routes doivent être observées.

7. Seul trafic autorisé : celui de bordiers pour l'économie agricole et sylvicole, ainsi que celui des surveillants du réseau d'eau potable.

8. En application de l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), il convient, le cas échéant, d'interdire la circulation sur des routes existantes aux véhicules chargés de liquides pouvant altérer les eaux.

Les limitations de circulation nécessaires sur les routes et les chemins agricoles et forestiers qui traversent la zone de protection rapprochée sont promulguées en vertu de l'article 24 SDR.

9. Condition indispensable : ces réservoirs ne doivent contenir, pour une durée de deux ans au plus, que de l'huile de chauffage ou du diesel, destiné à l'alimentation en énergie de l'immeuble ou de l'exploitation du propriétaire.

10. Un tel remplacement peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité compétente si l'installation prévue permet, par rapport à l'état actuel, de réduire de manière importante le danger de pollution des eaux dans la zone de protection.

11. Une exception est faite sur le tronçon du chemin forestier entre les chambres P1 (CNS: 567 210/180 240) et P3 (CNS: 567 180/180 200). Il conviendra d'étancher ce tronçon, de collecter les eaux de surface et de les rejeter plus en aval en dehors de la zone SI.

PRODUITS INTERDITS DANS LES ZONES "S"

Dans la zone "S1" (endroit où se trouve le captage d'une source), aucun traitement n'est autorisé.

Dans les zones SII et SIII, les produits suivants sont interdits:

Fongicides :

- Basamide, Dazomet, Fongosan
- Dyrène SC 480
- Fongarid
- Fusatox-wp Royal

Insecticides, nématicides :

- Arafos, Arafos G
- Témik 10 G
- Trigard 15

Herbicides :

- Butisan S, Dévrinol plus
- Focus, Focus Ultra
- Garlon 3 A
- Grasip
- Sélect

La plupart de ces produits peuvent être remplacés par d'autres qui ont une efficacité semblable. Voici la liste de produits analogues utilisables en grandes cultures :

A la place de

on peut utiliser :

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Dyrène SC 480 | Bravo 500, Bravo "pépité",
Chlorothalonil, Chlorotanil
Supra, Daconil 500, Funaben, Rover |
| - Témik 10 G | Aragran 2 G, Carbofuran, Counter 2 G
Curaterr, Deltanet granulé,
Diafuran, Difusol, Intraseol,
Terbufos 2 G |
| - Butisan S, Dévrinol plus | Comodor CX, Comodor T, Dévrinol
Combi, Dévrinol Top |
| - Grasip, Focus Ultra,
Sélect | Agil, Furore Super, Fusilade extra,
Gallant 535, Targa Super |

Celui qui travaille une ou l'autre parcelle en zone S devrait, pour simplifier ses choix, supprimer tous les produits interdits pour ces zones vitales pour notre approvisionnement en eau potable.

SERVICE PHYTOSANITAIRE
Station Cantonale de production végétale
Grangeneuve - 1725 Posieux

Février 1994.

Art. 3

UTILISATION AGRICOLE ET SYVICOLE

Pacage :

Exceptionnellement, par exemple lorsque les zones de captage de sources sont très étendues et si la couverture est suffisante, le pacage peut être autorisé dans la zone de captage ou dans une partie de celle-ci.

Cultures agricoles intensives :

Les jardins potagers sont les surfaces les plus surfertilisées que l'on peut trouver dans notre pays : la couverture hivernale fait souvent défaut et les apports de fertilisant effectués à des moments inadéquats.

Leur localisation en zone SII devrait être limitée et des restrictions à prévoir.

Les vergers familiaux ne sont généralement pas surfertilisés : la fumure par injection est réglementée en page 4.

Epandage de purin :

Les prescriptions ne sont valables que lorsque le niveau le plus élevé de la nappe souterraine se trouve en-dessous de 2 m. au moins de la surface du sol et que les terrains et sols recouvrant cette nappe ont un bon pouvoir de filtration. De plus, un écoulement superficiel en direction du captage doit être exclu. Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient d'étudier la quantité d'engrais qui peut être autorisée.

Irrigation :

Dans la zone de protection rapprochée, l'irrigation avec des eaux superficielles doit être interdite si leur qualité constitue un danger pour les eaux souterraines.

Art. 4

CONSTRUCTIONS

Conduites d'eaux usées :

Lors de l'essai d'étanchéité de conduites dans les différentes zones, l'adjonction d'eau autorisée par la norme SIA 190 de 1977 ne doit pas dépasser la valeur maximale indiquée.

Art. 5

PLACES DE STATIONNEMENT POUR AUTOMOBILES

Places non artisanales avec raccordement d'eau :

Sous cette dénomination, on comprend toutes les places nécessaires pour les constructions autorisées selon lettre C. Elles doivent être couvertes d'un revêtement étanche et entourées d'une bordure.

Art. 6

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS EXISTANTES

Sont valables pour constructions et installations existantes :

6.1. Garantie de l'état existant

L'état existant des entreprises situées en zone de protection sera également garanti à l'avenir, pour autant qu'il n'y ait pas infraction à la législation sur la protection des eaux. Les mesures de construction ou d'exploitation nécessaires au maintien de l'état existant seront autorisées, et les conditions à remplir seront formulées dans le permis de construire requis et dans l'autorisation en matière de protection des eaux, dont ce dernier sera éventuellement assorti.

6.2. Installations pour les eaux usées

(fosses, installations d'épuration domestiques, conduites)

- Afin d'éviter les pertes d'eaux usées, on procédera à des essais d'étanchéité des installations. En cas de besoin, celles-ci seront rendues étanches ou remplacées aux frais du propriétaire.

- En zone SII, les installations seront mises hors service sans être remplacées si cette mesure est dictée par la protection de captages d'eau souterraine.

- L'examen des installations se fera dans un délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du règlement concernant les zones de protection. L'adaptation, le remplacement ou la mise hors service d'installations se fera dans un délai de sept ans à compter de cette mise en vigueur. En cas d'urgence, ces mesures seront prises immédiatement.

6.3. Installations de citernes (cf. également note 10)

- Zone SIII : en vertu des art. 57 ss de l'ordonnance du 28.9.1981 sur la protection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer, les anciennes installations construites dans des caves situées à l'intérieur des immeubles ou attenantes à ces derniers doivent être adaptées aux prescriptions en vigueur de manière qu'elles correspondent ou presque au degré de sécurité des nouvelles installations pour tout ce qui touche aux pertes de liquides, et ceci au frais du propriétaire de l'installation.

Dès que les installations enterrées doivent être remplacées, elles ne peuvent l'être que par des installations nouvelles dans une cave située dans un immeuble ou attenant à celui-ci.

- Zone SII : Les anciennes installations doivent être adaptées. Elles ne peuvent cependant être ni agrandies, ni remplacées par des installations nouvelles. Si elles présentent un danger immédiat pour le captage d'eau souterraine, elles doivent être mises hors service.

- L'adaptation se fera à l'occasion de la première révision de citerne qui suivra la mise en vigueur du règlement sur les zones de protection. En cas d'urgence, les mesures nécessaires seront prises immédiatement.

Art. 7

DISPOSITION PENALE

Celui qui contreviendra au présent règlement ou aux dispositions prises en application de celui-ci sera puni d'amende ou d'emprisonnement, à moins que l'infraction ne constitue un état de fait prévu par les art. 70-73 de la loi fédérale sur la protection des eaux par le Code pénal suisse.

Art. 8

ENTREE EN VIGUEUR

Le règlement sur les zones de protection entre en vigueur en même temps que l'arrêté du Conseil exécutif concernant la zone de protection.

APPENDICE

1. BASE DE TRAVAIL.

"Directives pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines" de l'Office fédéral pour la protection de l'environnement d'octobre 1977, révisées en 1982.

2. PRECISION JURIDIQUE.

Les points de vues légaux qui doivent être observés lors de l'établissement d'un tel catalogue sont les suivantes :

- Les prescriptions constituent des interdictions légales (restrictions à l'utilisation) avec réserves graduées d'autorisations. Si les conditions pour l'octroi d'une autorisation sont remplies, il existe un droit légal à l'utilisation correspondante. Certaines réserves ont le caractère d'une exception et ne constituent, en conséquence, aucun droit légal de principe. Dans le catalogue qui précède, cette différence ressort de l'utilisation des termes "autorisé" et "exception, exceptionnellement".

- Les prescriptions, tout comme le plan de zone de protection, entrent en force de droit et ne peuvent être modifiées que par la même voie.

3. PRESCRIPTIONS LEGALES ET DIRECTIVES SELON NOTE 2

- Loi fédérale sur la protection des eaux du 8.10.1971 (LPEP), abrogée par la Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (LEaux) à partir du 1.11.1992.

- Ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (OSubst) du 9 juin 1986 (Révision 1992).

- Instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture (OFAG + OFEFP, 1979).

- Directives de fumure pour les grandes cultures et les herbages en Suisse Romande (Revue suisse d'agriculture 19/p. 197-314, 1987).

- Recommandations pour la fumure des prairies et des pâturages (Revue suisse d'agriculture 23/p. 91-98, 1991).

- Rapport de base concernant la lutte contre la prolifération de la végétation le long des voies ferrées, publié par l'Office fédéral de la protection de l'environnement, mai 1988, No 89.

- Directives sur l'utilisation de la chaleur des eaux et du sol (OFEFP, avril 1982).

- Directives de l'Office fédéral des transports du 19. 1.1988.


- Directives de l'Office fédéral des forêts; annuaire forestier 1980, appendice p. 62ss.

ADOpte PAR LE CONSEIL COMMUNAL DE LOVENS

Lovens, le 24.11.1998


La secrétaire :

S. Baeriswyl



Le Syndic :

C. Gougler




APPROUVE PAR LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Fribourg, le

02 FEV. 2000

Le Conseiller d'Etat



COMMUNE DE LOVENS

Plan des zones " S " de protection
des sources " La Brilla "

Mise à l'enquête publique du 2.12.94 au 2.1.1995

Adopté par le conseil communal de Lovens

Lovens, le 24.11.1998

Le Secrétaire :



Le Syndic :

[Signature]

Approuvé par la Direction des Travaux publics


Fribourg, le 02.02.2000

Le Conseiller d'Etat

[Signature]

LEGENDE

- — — Limite parcellaire
- 207 N° de parcelle
- Zone de captage
- Zone de protection rapprochée
- Zone de protection éloignée
- / — — Adduction / Tuyau drainant



PAYERNE		SPIEZ		FRIBOURG		
ABA-GEOL _{SA}						
PLAN N°	ECHELLE	FORMAT	DATE	DESSIN	MODIFIE	
FR 487 a	1:2 000	59.4 x 88	08.09.94	F M		



Bureau de géomètre
Pierre Guillaume SA
Chemin de la Redoute 9
Tel. (037) 4115 82
1752 Villars-sur-Glâne